

**АКТ**  
**допуска в эксплуатацию узла учета**  
**тепловой энергии у потребителя .**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Кировская, 13 узел 1

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего  
установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект АТС.0215-06-33-УУТЭ-УУГВ

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается  
в эксплуатацию

с " 17 " 12 2015г. по " 02 " 12 2018г.


Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 7-04	260047	M1= 83,505 ТВ1	опломбировано
МФ-5.2.2-40	040030815	M2= 81,729	опломбировано
МФ-5.2.2-40	040051715	Qo= 0,968 Гкал	опломбировано
КТС-Б г/х	1443407	ВНР= 2,72ae	опломбировано
ТС-Б	1415260	ВОС= 0,0ae	опломбировано
ВСТ-20	275263	V1= 24,497 м <sup>3</sup> ТВ2	опломбировано
СДВ-И	171090	Qo= 1,4221 Гкал	опломбировано
СДВ-И	171091		опломбировано
СДВ-И	171086		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации  
приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939  
Абонентская служба - 746435  
Ответственный представитель потребителя

\_\_\_\_\_  
Князев Ю.Н.  
  
\_\_\_\_\_  
Киряев Е.И.

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации, зам. директора ООО «ПСК «Пентар»  
осуществлявшей монтаж и наладку  
вводимого в эксплуатацию узла учета Чекулаев И.В. 89029400855  
(должность, ФИО, номер телефона)



## АКТ допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя .

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Кировская, 13 узел 2

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего  
установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект АТС.0215-06-34-УУТЭ-УУГВ

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается  
в эксплуатацию

с " 17 " 12 2015г. по " 02 " 12 2018г.


Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 7-04	259565	M1= 722,21T TB1	опломбировано
МФ-5.2.2-40	040133315	M2= 692,56T	опломбировано
МФ-5.2.2-40	040201515	Qo= 13,031Гкал	опломбировано
КТС-Б г\х	1443408	ВНР= 236мм	опломбировано
КТС-Б г\х	1443412	ВОС= 0мм	опломбировано
ВСТ-20	275280	V1= 71,208м <sup>3</sup> TB2	опломбировано
ВСТ-15	271342	V2= 35,985м <sup>3</sup>	опломбировано
СДВ-И	171593	Qo= 2,2718Гкал	опломбировано
СДВ-И	171592		опломбировано
СДВ-И	171051		опломбировано
СДВ-И	171050		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации  
приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939  
Абонентская служба - 746435  
Ответственный представитель потребителя

/Князев Ю.Н.  
  
Чекулаев И.В.

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации, зам. директора ООО «ПСК «Пентар»  
осуществлявшей монтаж и наладку  
вводимого в эксплуатацию узла учета Чекулаев И.В. 89029400855  
(должность, ФИО, номер телефона)



## АКТ допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя .

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Кировская, 13 узел 3

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего  
установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект АТС.0215-06-35-УУТЭ-УУГВ

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается  
в эксплуатацию

с " 17 " 12 2015г. по " 02 " 12 2018г.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 7-04	259622	M1= 762,30T TB1	опломбировано
МФ-5.2.2-40	040134815	M2= 717,36T	опломбировано
МФ-5.2.2-40	040143815	Qo= 11,929Tкал	опломбировано
КТС-Б г/х	1443436	ВНР= 236г/л	опломбировано
ТС-Б	1415251	ВОС= 0г/л	опломбировано
ВСТ-20	275281	V1= 40,337м <sup>3</sup> TB2	опломбировано
СДВ-И	171088	Qo= 2,2870Tкал	опломбировано
СДВ-И	171089		опломбировано
СДВ-И	171087		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации  
приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939  
Абонентская служба - 746435

Ответственный представитель потребителя

/Князев Ю.Н.

Чураблев И.В.

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации, зам. директора ООО «ПСК «Пентар»  
осуществлявшей монтаж и наладку  
вводимого в эксплуатацию узла учета Чекулаев И.В. 89029400855  
(должность, ФИО, номер телефона)