

**АКТ**  
**ввода в эксплуатацию узла учета**  
**тепловой энергии у потребителя .**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Боровая, 15

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего

установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект АТС.0215-06-03-УУТВ

(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)



На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается

в эксплуатацию

с " 24 " 12 2015г. по " 02 " 12 2018г.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 7-04	259934	V1= 71,440 м <sup>3</sup> ТВ2	опломбировано
КТС-Б г\х	1443431	Qo= 4,1395 Гкач	опломбировано
ТС-Б	1415257	ВНР= 283 гек	опломбировано
ВСТН-25	56019864	ВОС= 0 гек	опломбировано
СДВ-И	162124		опломбировано
СДВ-И	162125		опломбировано
СДВ-И	156970		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации  
 приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939  
 Абонентская служба - 746435  
 Ответственный представитель потребителя

 /Князев Ю.Н.  


(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации, зам. директора ООО «ПСК «Пентар»  
 осуществлявшей монтаж и наладку  
 вводимого в эксплуатацию узла учета Чекулаев И.В. 89029400855  
 (должность, ФИО, номер телефона)