

## АКТ ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя .

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

Жилой многоквартирный дом

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: п.Подгорный, ул. Лесная, 14

проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: соответствует ПУТЭ и Т

проект 45-2013-ОВ


(указать соответствие или несоответствие пунктам Правил)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается не допускается  
в эксплуатацию


с " 28 " 04 2017г. по " 01 " 08 2019г.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы
ВКТ 9-02	003114	M1= 24447,57 ТВ1	опломбировано
МФ-5.2.2-50	050853615	M2= 23515,57	опломбировано
МФ-5.2.2-50-Р	050862315	Qo= 440,69 Гкал	опломбировано
КТСП-Н г\х	19212	ВНР= 176 а\с	опломбировано
КТСП-Н г\х	4779	ВОС= 0 а\с	опломбировано
ВСТ-25	15342845	V1= 3602,72 м <sup>3</sup> ТВ2	опломбировано
ВСГд-15-02	57017996	V2= 115,41 м <sup>3</sup>	опломбировано
СДВ-И	185613		опломбировано
СДВ-И	185614		опломбировано
СДВ-И	185742		опломбировано
СДВ-И	185709		опломбировано

Инженер по монтажу и эксплуатации  
приборов теплоучета МП "ГТЭ" т.728939  
Абонентская служба - 746435


 /Князев Ю.Н.

Ответственный представитель потребителя



(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель организации,  
осуществлявшей монтаж и наладку  
вводимого в эксплуатацию узла учета



(должность, ФИО, номер телефона)